



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÕES
Av. Getúlio Vargas, 1.908 – Monte Castelo (Fábrica)
CEP: 65.030-005 – Tel.: 31331400

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

**CONCORRÊNCIA N.º 025/2021 – CSL/SECID
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 65659/2021/SECID**

OBJETO: Contratação Futura de Empresa Especializada em Engenharia na Área de Engenharia Civil, para Ampliação dos serviços de Captação, Reservação, Tratamento (ETA), Distribuição e Produção do Sistema de Abastecimento de água – SAA do Município de Viana/MA, desenvolvido pela Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (SECID-MA)

REQUERENTE: DINAMUS COMPONENTES AMBIENTAIS.

Preliminarmente avaliando a TEMPESTIVIDADE deste esclarecimento ao Edital, analisando sob o prisma dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade o art. 41, §2º da Lei Federal 8.666/93, assim como dos itens 12.2 do Edital da Concorrência n.º 025/2021, **entende-se que o mesmo é tempestivo.**

Não obstante a tempestividade, mas em observância ao direito constitucional de petição, e prezando pela clareza do instrumento convocatório esclareço os pontos questionados pela empresa DINAMUS COMPONENTES AMBIENTAIS.


Quanto ao MÉRITO, a seguir, apresenta-se a resposta ao pedido de esclarecimento por parte de um dos licitantes:

1. “Sobre as especificações do componente "módulos tubulares" (item 4.06.03 da Curva ABC), gostaríamos de ressaltar que nossos módulos lamelares para decantação são fabricados com peças unitárias injetadas em Polipropileno (PP) recuperado estruturado unidas através de encaixe mecânico (macho/fêmea); deste modo, gostaríamos de pleitear a adição deste material e método de fixação ao escopo da licitação”.

RESPOSTA:

Diante de Termo de Cooperação Técnica firmado entre a SECID e a CAEMA, foi elaborada a seguinte resposta técnica ao pedido de esclarecimento referente à Concorrência n.º 025/2021- SECID.

Em análise à proposta da empresa Dinamus Componentes Ambientais e ao catálogo técnico de produto encaminhado pela mesma (ver anexos) informamos que o produto fornecido pela interessada ATENDE tecnicamente aos pré-requisitos de perfis tubulares para Decantadores de Alta Taxa, tais como o projetado para o município de Viana/MA. Entretanto cabe salientar que nas estações de tratamento com decantadores de alta taxa operadas pela CAEMA utilizamos apenas perfis retangulares macho/fêmea fabricados em PVC, enquanto o da empresa Dinamus possui seção em U e são fabricados em Polipropileno.


Marcelo Guimarães Beneditas
Presidente da CSL/SECID
Mat.: 851373-1